

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника:	Волинський окружний адміністративний суд
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	35123898
Місцезнаходження замовника:	43025, Волинська область, м.Луцьк, вул. Словацького, будинок 3
Вид предмета закупівлі:	послуга
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Послуги операторів котельні (79623000-7 Послуги із забезпечення торговим і промисловим персоналом)(код ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим
Ідентифікатор закупівлі :	UA-2021-11-22-002177-с

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі : закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням розрахунків до кошторису на 2022 рік і становить – 369 000,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.(далі-Методика).

Метод, застосований для розрахунку відповідно Методики: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

Для розрахунку очікуваної вартості використовувались ціни попередніх власних закупівель даних послуг з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати у 2022 році, з урахуванням індексу інфляції.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Якість наданих послуг проводиться відповідно до вимог «Правил безпеки систем газопостачання України», Кодексу газорозподільних систем та інших нормативних документів. Послуги надаються відповідно до Державного нормативного акту про охорону праці – ДНАОП 0.00-1.20-98, Кодексу газорозподільних систем, затверджених Постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р.

Послуги, що надаються Замовнику відповідають наступним вимогам до предмета закупівлі : Послуги операторів котельні (79623000-7 Послуги із забезпечення торговим і промисловим персоналом) (код ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим):

№ п/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	К-ть	Строк надання послуги
1	Цілодобове обслуговування газових котлів Protherm Грізлі KLO 130 котельні Волинського окружного адміністративного суду за адресою Волинська обл., м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 3	послуга	1	з 01.01.2022 по 15.04.2022 та з 17.10.2022 по 31.12.2022

Вимоги до операторів котельні:

- кількість операторів: не менше 4 (чотирьох) чоловік;

- вік від 20 до 70 років;
- повинен мати відповідне посвідчення на право роботи у газифікованих котельнях;
- повинен мати відмінний або задовільний стан здоров'я;

Повинен знати:

- повинен знати та дотримуватися правил трудового розпорядку установи, правил пожежної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії в обсязі, що вимагається для виконання службових обов'язків.
- будову і правила обслуговування водогрійних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;
- основні відомості з теплотехніки;
- експлуатаційні дані котельного обладнання й механізмів;
- правила ведення режиму роботи котельні в залежності від показань приборів;
- схеми трубопровідної мережі й сигналізації у котельні;
- різні властивості газового палива й вплив якості палива на процес горіння й теплопродуктивність котлоагрегатів;
- причини виникнення несправностей у роботі котельної установки й заходи їх, попередження;

Службові обов'язки оператора котельні:

- обслуговувати газові котли Protherm Грізлі KLO 130, які працюють на газовому паливі (розпалювання, пуск і зупинка котлів, живлення їх водою, регулювання горіння палива, спостереження за контрольно-вимірювальними приборами, за рівнем води в котлах, тиском і температурою води, попередження й усунення несправностей у ході експлуатації);
- проводити експлуатацію котлів у відповідності до інструкції по експлуатації котлів Protherm Грізлі KLO 130. (Інструкція знаходиться на робочому місці оператора);
- підтримувати в чистоті робоче місце;
- вести облік основних показників поточної експлуатації (заміряти й відмічати: тиск води і її температуру в мережі, температуру повітря поза приміщеннями, витрата газу за зміну) і при прийнятті та здачі зміни робити відповідні записи у спеціальному журналі;
- приймати участь у планово-попереджувальному ремонті котлоагрегатів;
- підтримувати температурний режим у в межах +20 +25 градусів;
- щорічно проходити перепідготовку (навчання й перевірку знань) з отриманням відповідного висновку ;
- чітко виконувати вимоги Правил техніки безпеки в котельні, Правил виробничої санітарії, режиму праці й відпочинку;
- виконувати заходи, необхідні для ліквідації можливих аварій у газовій котельні;
- співпрацювати з адміністрацією Волинського окружного адміністративного суду в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей та навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку охорону, завідуючого господарством, керівника апарату суду;
- проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди і мати особову медичну книжку;
- нести матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків;
- на протязі робочої зміни контролювати технічний стан котлів, електронасосів, газової апаратури, пристосувань та вимірювальних приладів;
- приймати заходи щодо усунення дрібних несправностей обладнання, які виникли під час перебування на зміні.

У випадку виникнення пожежі зобов'язаний:

- негайно повідомити про пожежу пожежну частину (тел. 101), охорону Волинського окружного адміністративного суду, керівника апарату суду або завідувача господарством ;

- негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й засобами пожежогасіння, які знаходяться у котельні та приміщенні суду;

Оператору котельні забороняється:

- працювати при несправних приладах контролю й автоматики;
- допускати витікання газу у місцях з'єднання трубопроводів і газових пальників;
- розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;
- виконувати у приміщенні котельні роботи, не пов'язані з експлуатацією котельних установок;
- сушити одяг, взуття, дерево та інші легкозаймисті матеріали на конструкціях та обладнанні котлів, та трубопроводів;
- загроможувати приміщення котельні та зберігати в ньому сторонні предмети і легкозаймисті рідини;
- замикати входні двері приміщення котельні при працюючих котлах;
- спати в робочий час;
- залишати роботу до приходу змінного оператора;
- залишати працюючі котли без постійного нагляду;
- допускати до котельні і доручати нагляд за роботою котлів сторонніх осіб;
- знаходитися на роботі у нетверезому стані, розпивати спиртні напої;
- палити у приміщенні котельні;
- здавати роботу зміннику, який хворий або знаходиться у нетверезому стані.

Характеристика котельні:

- в приміщенні котельні створені всі комфортні умови для цілодобового перебування операторів котельні в осінньо-зимово-весняний період року;
- газові котли Protherm Грізлі KLO 130 - 2 котли;
- лічильники обліку газу ультразвуковий «Курс-01», коректор об'єму газу «ВЕГА-2.01», фільтр газу ФГ 1-50-0,63, сигналізатор газу СГБ-1-2Б, датчик тиску, датчики температури.