

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ :**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника:	Волинський окружний адміністративний суд
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	35123898
Місцезнаходження замовника:	43025, Волинська область, м.Луцьк, вул. Словацького, будинок 3
Вид предмета закупівлі:	послуга
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Послуги операторів котельні (79623000-7 Послуги із забезпечення торговим і промисловим персоналом)(код ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим
Ідентифікатор закупівлі :	UA-2024-12-02-002481-a

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі, визначена відповідно до розрахунків до кошторису на 2024 рік і становить – 423680,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі попередніх укладених договорів на відповідну послугу, з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 2025 рік, дією військового часу.

Якість наданих послуг проводиться відповідно до вимог «Правил безпеки систем газопостачання України», Кодексу газорозподільних систем та інших нормативних документів. Послуги надаються відповідно до Державного нормативного акту про охорону праці – ДНАОП 0.00-1.20-98, Кодексу газорозподільних систем, затверджених Постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р.

Послуги, що надаються Замовнику відповідають наступним вимогам до предмета закупівлі : Послуги операторів котельні (79623000-7 Послуги із забезпечення торговим і промисловим персоналом) (код ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим):

№ п/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	К-ть	Строк надання послуги
1	Цілодобове обслуговування газових котлів Protherm Грізлі KLO 130 котельні Волинського окружного адміністративного суду за адресою Волинська обл., м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 3	послуга	1	з 01.01.2025 по 15.04.2025 та з 15.10.2025 по 31.12.2025

Вимоги до операторів котельні:

- кількість операторів: не менше 4 (чотирьох) чоловік;
- вік від 20 до 70 років;
- повинен мати відповідне посвідчення на право роботи у газифікованих котельнях;
- повинен мати відмінний або задовільний стан здоров'я;
- має бути пройдено навчання щодо підвищення кваліфікації оператора котельні на 2023/2024 роки.

Повинен знати:

- повинен знати та дотримуватися правил трудового розпорядку установи, правил пожежної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії в обсязі, що вимагається для

виконання службових обов'язків.

- будову і правила обслуговування водогрійних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;
- основні відомості з теплотехніки;
- експлуатаційні дані котельного обладнання й механізмів;
- правила ведення режиму роботи котельні в залежності від показань приборів;
- схеми трубопровідної мережі й сигналізації у котельні;
- різні властивості газового палива й вплив якості палива на процес горіння й теплопродуктивність котлоагрегатів;
- причини виникнення несправностей у роботі котельної установки й заходи їх, попередження;

Службові обов'язки оператора котельні:

- обслуговувати газові котли Protherm Грізлі KLO 130, які працюють на газовому паливі (розпалювання, пуск і зупинка котлів, живлення їх водою, регулювання горіння палива, спостереження за контрольно-вимірювальними приборами, за рівнем води в котлах, тиском і температурою води, попередження й усунення несправностей у ході експлуатації);
- проводити експлуатацію котлів у відповідності до інструкції по експлуатації котлів Protherm Грізлі KLO 130. (Інструкція знаходиться на робочому місці оператора);
- підтримувати в чистоті робоче місце;
- вести облік основних показників поточної експлуатації (заміряти й відмічати: тиск води і її температуру в мережі, температуру повітря поза приміщеннями, витрата газу за зміну) і при прийнятті та здачі зміни робити відповідні записи у спеціальному журналі;
- приймати участь у планово-попереджувальному ремонті котлоагрегатів;
- підтримувати температурний режим у в межах +20 +25 градусів;
- щорічно проходити перепідготовку (навчання й перевірку знань) з отриманням відповідного висновку ;
- чітко виконувати вимоги Правил техніки безпеки в котельні, Правил виробничої санітарії, режиму праці й відпочинку;
- виконувати заходи, необхідні для ліквідації можливих аварій у газовій котельні;
- співпрацювати з адміністрацією Волинського окружного адміністративного суду в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей та навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку охорону, завідуючого господарством, керівника апарату суду;
- проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди і мати особову медичну книжку;
- нести матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків;
- на протязі робочої зміни контролювати технічний стан котлів, електронасосів, газової апаратури, пристосувань та вимірювальних приладів;
- приймати заходи щодо усунення дрібних несправностей обладнання, які виникли під час перебування на зміні.

У випадку виникнення пожежі зобов'язаний:

- негайно повідомити про пожежу пожежну частину (тел. 101), охорону Волинського окружного адміністративного суду, керівника апарату суду або завідувача господарством ;
- негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й засобами пожежогасіння, які знаходяться у котельні та приміщенні суду;

Оператору котельні забороняється:

- працювати при несправних приладах контролю й автоматики;
- допускати витікання газу у місцях з'єднання трубопроводів і газових пальників;
- розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;

- виконувати у приміщенні котельні роботи, не пов'язані з експлуатацією котельних установок;
- сушити одяг, взуття, дерево та інші легкозаймисті матеріали на конструкціях та обладнанні котлів, та трубопроводів;
- загроможувати приміщення котельні та зберігати в ньому сторонні предмети і легкозаймисті рідини;
- замикати входні двері приміщення котельні при працюючих котлах;
- спати в робочий час;
- залишати роботу до приходу змінного оператора;
- залишати працюючі котли без постійного нагляду;
- допускати до котельні і доручати нагляд за роботою котлів сторонніх осіб;
- знаходитися на роботі у нетверезому стані, розпивати спиртні напої;
- палити у приміщенні котельні;
- здавати роботу зміннику, який хворий або знаходиться у нетверезому стані.

Характеристика котельні:

- в приміщенні котельні створені всі комфортні умови для цілодобового перебування операторів котельні в осінньо-зимово-весняний період року;
- газові котли Protherm Грізлі KLO 130 - 2 котли;
- лічильники обліку газу ультразвуковий «Курс-01», коректор об'єму газу «ВЕГА-2.01», фільтр газу ФГ 1-50-0,63, сигналізатор газу СГБ-1-2Б, датчик тиску, датчики температури.