

Голові Закарпатського окружного  
адміністративного суду  
Калинич Я.М.

Керівника апарату  
Закарпатського окружного  
адміністративного суду  
Скрипчуку О.О.

в.а. 1  
Дв  
Зух- 9  
виконавчий  
Вле

Закарпатський окружний адміністративний суд фактично розміщений у двох окремих будівлях.

Приміщення суду вул.Загорська,30 м. Ужгород:

в приміщенні розміщено 5 суддів та 37 працівників апарату суду, 2 зали судового засідання, пост ССО. Відповідно використовуються: прилади освітлення – 72 LED ламп, ПК - 45 шт., серверне обладнання потужністю - 2,1 квт., телевізори -4шт., котли – 2 шт., свічі, реєстратори та інше обладнання-10шт., принтери та БФП- 17 шт., сканери -6 шт.

Будівля суду не забезпечена генератором, який закуплений за державні кошти.

Необхідні характеристики - мінімальна номінальна потужність від 24 кВт.

Інформація про потребу у виділені коштів для закупівлі генератора направлялася до ДСА України та ВРП.

Питання забезпечення судів альтернативними джерелами енергії перебуває на постійному контролі ДСА України.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення безперебійної роботи суду прошу розглянути питання закупівлі генератор з нижче вказаними характеристиками.

Головний спеціаліст

О.М. Федорнак

Погоджено

**Дизельний генератор:**

№ п/п	Параметр	Одиниця виміру	Показник	
1.	Номінальна потужність	кВт/кВА	В межах	25,5-26,5/32-33
2.	Резервна (максимальна) потужність	кВт /кВА	В межах	28-31/34-35
3.	Напруга, що виробляється	V	-	230/400
4.	Спосіб пуску		-	Електрозапуск
5.	Паливний бак	л	В межах	100-110
6.	Вага	кг	В межах	840-900
7.	Габарити в кожусі (Ш*Д*В)	мм	Не більше	1010*2400*1650
<b>Генератор:</b>				
8.	Тип альтернатора	-	-	Синхронний
9.	Клас ізоляції	-	-	Н
10.	Ступінь захисту	-	-	IP23
11.	Номінальні оберти	об/хв.	-	1500
12.	Частота струму	Гц	-	50
<b>Технічні характеристики двигуна:</b>				
13.	Оберти двигуна	об/хв.	-	1500
14.	Кількість фаз		-	3
15.	Тип двигуна		-	дизельний
16.	Кількість циліндрів	шт.	-	4
17.	Тип охолодження		-	рідинне
18.	Кількість охолоджуючої рідини	л	В межах	9-10
19.	Система вприскування палива		-	інжекційна
20.	Кількість моторної оливи	л	В межах	10,5-12
21.	Витрата палива при 75% навантаження	л	В межах	5,5-6
22.	Час автономної роботи при 75% навантаження	год	Не менше	17
<b>АВР</b>				
23.	Номінальний струм	А	Не менше	63
24.	Кількість вводів	шт	-	2
25.	Тип перемикачів		-	Контакторний/автоматичний вимикач з мотор-приводом

Орієнтована вартість дизельного генератора, з послугами доставки, монтажу, підключення – 850тис.грн. Фінансування закупівлі планується здійснити за рахунок коштів, передбачених Державною судовою адміністрацією України, у межах затверджених кошторисних призначень в розмірі 850 000 гривень.